

**Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности, суммарно по всем потребителям электрической энергии за IV квартал 2020 года**

Сетевая организация	Уровень напряжения	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, МВт	Объем мощности, использованной за IV квартал 2020 года, МВт	Объем резервируемой мощности, МВт
1	2	3	4	5
АО "ГНЦ НИИАР"	СН-2 (6 кВ)	25,732	8,59	17,14
	ВН (110 кВ)	3,76	2,86	0,90
	Итого	29,492	11,45	18,04

Начальник управления по энергетике АО "ГНЦ НИИАР

А.В. Сухоруков